

Fiche technique

Structure de support pour calfeutrement, avec suspension pendulaire

Référence: 7202446

OBO
BETTERMANN

Matériel de suspension et de fixation en acier pour la réalisation du premier support d'installations effectuées de cloisonnements coupe-feu. Montage du pendule avec tiges filetées sous plafond. Il est possible de monter deux couches maximum avec des manchons de raccordement de deux kits. Les structures de support doivent être disposées sur les deux côtés du mur, en respectant d'écart prescrit pour le système de cloisonnement.
Avec 2 MMS-plus l 7,5x40



St acier

VZ galvanisé

Données sources

Référence	7202446
Type	SKP 05 VZ
Désignation 1	Structure balancelle
Désignation 2	kit pour isolation
Fabricant	OBO
Dimension	500mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	235,24 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	6,0223 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Structure de support pour calfeutrement, avec suspension pendulaire

Référence: 7202446

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Caractéristiques techniques

Type d'accessoires | autres