

Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

Référence: 6365914

OBO
BETTERMANN



Support mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.
Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité.

Hauteur latérale max. du système de chemin de câbles 60 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

Référence	6365914
Type	TPDG 195 FS
Désignation 1	Console plafond en C
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B195mm
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Pièces
Poids	60 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3857 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

Référence: 6365914

OBO
BETTERMANN

Dimensions



Longueur	175 mm
Largeur	195 mm
Hauteur	60 mm
Cote B	195 mm
Cote L	100 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Étrier de suspension (étrier C)
F en kN Plafond	0,95 kN
F en kN (mur)	1,05 kN
Maintien en fonction	non
pour largeur max.	150 mm
pour largeur min.	150
Convient pour chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble	150 mm


Fiche technique

Support mural et de plafond TP FS

OBO
BETTERMANN

Référence: 6365914

Charges



Valeurs de charge des chevilles pour console murale et plafond à ergots

Fixation au mur	Charge maximale [kN]				
	Longueur de console [mm]				
Cheville type	145	245	345	445	545
BZ3 8x95/0-40	0,56	0,53	0,50	0,47	0,44
BZ3 10x90/0-30	1,03	0,96	0,68	0,54	0,35

Charge F maxi. (totale) = poids des câbles + chemin de câbles + support de plafond. Les indications de capacité de charge sont démultipliées en cas d'utilisation dans du béton non fissuré. Les valeurs mentionnées concernent un béton de la classe de résistance C20/25.